



OZNACZENIA:

- | | |
|--|--|
| | Oprawa świetlówkowa 2x36W, AGAT - pośredni |
| | J.w. lecz z modulem awaryjnym 1x36W-2h |
| | Oprawa świetlówkowa 2x36W, NEPTUN 1 |
| | J.w. lecz z modulem awaryjnym 1x36W-2h |
| | Oprawa świetlówkowa 2x18W, NEPTUN 1 |
| | J.w. lecz z modulem awaryjnym 1x18W-2h |
| | Oprawa DOWNLIGHT 2x18W, BERYL 22 |
| | Oprawa TRIO 1x11W |
| | Tablica zabezpieczeń, np. Garazu |
| | Wentylator wyciągowy kanałowy zakończony łącznikiem z osłonięciem |
| | Wypust zakończony gniazdem do zasilania podgrzewacza pojemnościowego |
| | Przełącznik wyłączenia zasilania w funkcji wyzwalacza PPOL |
| | Zestaw gniazd wtykowych z wyłącznikiem w tym: 3x16A, 1x16A-230V/400V; 50Hz |
| | Kosza sterownicza n/t przeznaczona do sterowania pracą wentylatora dachowego |
| | Wentylator dachowy zamontowany na cokole WDZ - oznaczenie technologiczne |
| | Wyłącznik eksploatacyjny w obudowie IP65 LUK E25 - Elektronet SD |

- | | |
|--|---|
| | Przełącznik 1-bieg, 10A, IP20 p/t |
| | Wyłącznik 1-bieg, 10A, IP20 p/t |
| | Przełącznik świecznikowy 10A, IP20 p/t |
| | Przełącznik schodowy 10A, IP20 p/t |
| | Wyłącznik 1-bieg, 10A, IP44 p/t |
| | Przełącznik świecznikowy 10A, IP44 p/t |
| | Przełącznik schodowy 10A, IP44 p/t |
| | Gniazdo podwójne 16A, 230V, IP20 p/t |
| | Gniazdo podwójne z kłapką 16A, 230V, IP20 p/t |
| | Gniazdo 32A, 400V z wyłącznikiem, IP44 n/t |

UWAGI:

Szczegóły wykonania instalacji zawarte w opisie technicznym.

F.I.B. IN TEC Plan

Temat:	BUDYNEK STRAŻNICY
Inwestor:	Gmina Brochów

- 11 Klatka schod.-terak.-11.04m²
- 12 Komunikacja-terak.-17.7m²
- 13 Zaplecze-terak.-18.7m²
- 14 Pokój narad.-terak.-4.3.9m²
- 15 WC-terakofa-2x1.75m²
- 16 Przedsiobek-terak.-2.67m²
- 17 Pokój biurowy-terak. 14.5m²
- 18 Zaplecze-terak.-13.75m²