



Wykaz urządzeń

1. Filtr ciśnieniowy pionowy V=3,0 m³ Dn 1400
2. Filtr ciśnieniowy pionowy V=3,0 m³ Dn 1400
3. Filtr ciśnieniowy pionowy V=3,0 m³ Dn 1400
4. Filtr ciśnieniowy pionowy V=3,0 m³ Dn 1400
5. Zasobnik powietrza V=0,6 m³ Dn 800
6. Mieszacz wodno - powietrzny V=2,2 m³ Dn 1000
7. Hydrofor V=2,5 m³ Dn 1200
8. Sprężarka powietrza WAT - K ze zbiornikiem V=0,12 m³
9. Wodomierz śrubowy typ MW100
10. Wodomierz śrubowy typ MW150
11. Chlorator
- 12 - 13. Pompa typ CR-60-20 - pompownia II° (woda surowa)
- 14 - 16. Wymiana zestawu pomp III° na 3 pompy CR-64-2
17. Pompa typ CR-64-1
18. Filtry odżelaziająco - odmanganiające \varnothing 1800 z aeratorami \varnothing 400 - szt. 2 i odpowietrznikami automatycznymi

Obiekt	STACJA UZDATNIANIA WODY "KONARY"		
Adres	KONARY ; GMINA BROCHÓW		
Nazwa opr.	PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY "KONARY"		
Nazwa rys.	RZUT PRZYZIEMIA		
Projektował	inż. Hanna Szustecka	Skala : 1 : 50	
podpis		Branża sanit. Faza oprac. P.B.	Nr.rys 2