

ZP.271.6.2022

Wszyscy oferenci zainteresowani postępowaniem

Gmina Brochów działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów” informuje, że wpłynęły następujące zapytania.

Pytanie - W nawiązaniu do opublikowanego postępowania uprzejmie proszę o informację czy dopuszczacie Państwo zastosowanie WMR 7x10/8 oraz rur HDPEk fi 110 do budowy KTU ?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rury WMR 7x10/8. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rury HDPEk fi 110, gdyż są to rury karbowane i przy prostoliniowym przebiegu kanału nie są zasadne do użycia, szczególnie, że w przyszłości mogą utrudnić zaciąganie do nich kabli.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Zmianie ulega termin składania ofert oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert przed zmianą:

2022-09-08 11:00

Po zmianie:

2022-09-12 11:00

Termin otwarcia ofert przed zmianą:

2022-09-08 11:30

Po zmianie:

2022-09-12 11:30

WÓJT



mgr inż. Piotr Szymański