

Kondygnacja	Pomieszczenie	Grzejnik istniejący	Moc	Grzejnik projektowany	Moc
	Klasa 39	5x-65 żeberek	5 x 1425	5 x C22/60/100	5 x 2225
	Klasa 38	3x-42 żeberek	3 x 1529	3 x C22/60/100	5 x 2225
Góra	Wc Damska	2x-11 żeberek	1x 692 1 x 582	1 x C11/60/80 1 x C22/60/40	1 x 1048 1 x 890
Góra	Wc Męska	2x-11 żeberek	1x 692 1 x 582	1 x C11/60/80 1 x C22/60/40	1 x 1048 1 x 890
	Klasa 34	3x-45 żeberek	3 x 1634	3 x C22/60/120	3 x 2670
	Informatyka	2x-24 żeberek	2 x 1326	2 x C22/60/100	2 x 2225
	WC wf	1x-5 żeberek	1 x 582	1 x C22/60/40	1 x 890
	Szatnia wf damska	3x – 37 żeberek	2 x 1326 1 x 1425	2 x C22/60/100 1 x C22/60/100	2 x 2225 1 x 2225
	Szatnia wf męska	4x -47 żeberek	3 x 1326 1 x 1221	3 x C22/60/100 1 x C22/60/80	3 x 2225 1 x 1780
korytarz	Sala gimnastyczna	3x – 33 żeberek	3 x 1221	1 x C22/60/80	1 x 1780
	Sala gimnastyczna	11x -(250cmx90ck)		11 x C22/90/260	11 x 8035
	Klasa 36	3x – 42 żeberek	3 x 1529	3 x C22/60/100	3 x 2225
dół	Wc damskie	2x -(80cmx60cm)		2 x C22/60/80	2 x 1780
dół	Wc meskie	2x -(80cmx60cm)		2 x C22/60/80	2 x 1780
	Stołówka	9x -109 żeberek	8 x 1326 1 x 1116	8 x C22/60/100 1 x C22/60/80	8 x 2225 1 x 1780
	Logopeda	1x -13 żeberek	1 x 1425	1 x C22/60/100	1 x 2225
	Archiwum	1x -10 żeberek	1 x 1116	1 x C22/60/80	1 x 1780
	Sekretariat	2x -18 żeberek	2 x 1012	2 x C22/60/80	2 x 1780
	Dyrekcja	2x -18 żeberek	2 x 1012	2 x C22/60/80	2 x 1780
	Korytarz/Sekretariat	5x -57 żeberek	3 x 1221 2 x 1326	3 x C22/60/80 2 x C22/60/100	3 x 1780 2 x 2225
	Klasa 0A	2x -33 żeberek	1 x 1733 1 x 1838	1 x C22/60/120 1 x C22/60/120	1 x 2670 1 x 2670
	Klasa 0B	3x -35 żeberek	2 x 1326 1 x 1221	2 x C22/60/100 1 x C22/60/80	2 x 2225 1 x 1780
	Biblioteka	2x -36 żeberek /Favier – 4x70cm/4x110cm	2 x 1936	2 x C22/60/120 2 x C22/60/100	2 x 2670 2 x 2670
	Biblioteka publiczna	3x -45 żeberek	3 x 1634	2 x C22/60/100 1 x C22/60/120	2 x 2225 1 x 2670
	Korytarz na dole	10x – 112 żeberek	8 x 1221 2 x 1326	8 x C22/60/80 2 x C22/60/100	8 x 1780 2 x 2225
	Klasa 26	3x – 36 żeberek	3 x 1326	3 x C22/60/100	3 x 2225
	Klasa 28	3x – 42 żeberek	3 x 1529	3 x C22/60/100	3 x 2225

	Pokój Nauczyciela	2x – 20 żeberek	2 x 1116	2 x C22/60/80	2 x 1780
	Klasa 24	3x 42 żeberek	3 x 1529	3 x C22/60/100	3 x 2225
	Sztania	Favier 6 podwójnych - 100cm		6 x C22/60/120	1 x 2670
	Korytarz na górze	13x – 102 żeberek	10x 1012 3 x 471	10 x C22/60/80 3 x C22/60/60	10 x 1780 3 x 786
	Klasa 44	3x – 43 żeberek	2 x 1529 1 x 1634	2 x C22/60/100 1 x C22/60/120	2 x 2225 1 x 2670
	Klasa 41	4x – 40 żeberek	4 x 1116	4 x C22/60/80	4 x 1780
	Klasa 42	4x – 51 żeberek	1 x 1634 3 x 1326	1 x C22/60/120 3 x C22/60/100	1 x 2670 3 x 2225
	Pedagog	1x – 11 żeberek	1 x 1221	1 x C22/60/80	1 x 1780
	Pobór wody	Favier - 150cm		1 x C22/60/120	1 x 2670
	Swietlica	Favier - 4x potrójne - 150cm		2 x C22/60/120 2 x C22/60/140	2 x 2670 2 x 2670
	Technicza	Favier – 4x potrójne - 150cm		2 x C22/60/120 2 x C22/60/140	2 x 2670 2 x 2670
	Korytarz Technicznej	Favier - 1x-150cm		1 x C22/60/120	1 x 2670